

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 45K

Producent: P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA, Szczury 33-B, 63-450 Sobótka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **TECHNIX PELL LUX 48 o mocy 48kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

Nie

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	184,10	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	160,40	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	12,11	≤ 20
	Moc minimalna	Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	14,88	≤ 40
		Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	276,02	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	119,93	-
	Sezonowa	Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	16,14	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	16,38	≤ 40
		Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m ³ _n	262,23	≤ 500
	Sezonowa	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	$E_{s, NOx}$	mg/m ³ _n	126,00	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m ³ _n	15,53	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m ³ _n	16,16	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,83	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,94	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	48,47	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,55	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,54	≥ 88,68
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	13,37	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,88	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,90	≥ 88,16
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,09	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,05	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{sb}	kW	0,01	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	119,11	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/45K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEN GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 20.01.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „BIAŁEK”, LUBOMIERZ 19A, 63-300 PLESZEW, NIP6171053992

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 64/10/2024 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszczar-Urbańska
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
NIP 622-260-94-72